Deník koordinátora

Zápis z kontrolní činnosti koordinátora BOZP na staveništi dle: Zákona č. 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Stavba/pracoviště:	Rekonstrukce a přístavba, Na části pozemku st.p.75/1, par.č.116/3,116/5, v katastrálním území Třebušín.		
Zadavatel stavby:	**Obec Třebušín 412 01 Třebušín 33**		
Název:	Regenerace území brownfield – stodola Třebušín (přístavba hygienického zázemí, stavba kotelny, krytého sezení, skladu, opěrné zdi, zpevněné plochy, oplocení).		
Zhotovitel stavby:	Stavební firma Hlaváček Křížová 73/21, 412 01 Litoměřice, IČ: 11452072, DIČ: CZ6711251899		
Koordinátor BOZP při realizaci stavby	**ATLAS CZ, s.r.o.,** IČ: 27075478. Vítězslav Dejl – koordinátor BOZP, osvědčení SGS/020/KOO/2014		
Za zhotovitele: stavbyvedoucí	Ondřej Škola	721 201 439	skolaondrej@post.cz
Za investora:	Mgr. Tomáš Brabec	774 124 359	brabec@trebusin.cz
Koordinátor BOZP	Vítězslav Dejl	608 308 822	v.dejl@seznam.cz
Datum:	09/08/2022	Číslo zápisu:	KD 26

Činnost:

Koordinace BOZP + plnění povinnosti dle § 101 odst. 3 ZP ze strany hlavního zhotovitele stavby.

Všeobecná upozornění – BOZP na staveništi:

zabezpečení staveniště

a. staveniště musí být řádně zabezpečeno.
b. vstupy na staveniště musí být **zřetelně** označeny tabulkami zakazujícími vstup nepovolaných osob na staveniště a informacemi o možném ohrožení pracovníků, o povinně používaných OOPP a kontaktními údaji investora, zhotovitele apod.,
c. zabezpečení staveniště musí být pravidelně kontrolováno ze strany hlavního zhotovitele stavby.

Pohyb třetích osob na staveništi

a. Pohyb třetích osob na staveništi je povolen jen s vědomím odpovědných pracovníků Zhotovitele nebo Zadavatele stavby a v jejich doprovodu.
b. Všechny tyto osoby musí být vybaveny ochrannými pomůckami dle platných předpisů.

Zařízení staveniště

a. buňka – kancelář stavbyvedoucího musí být viditelně označena jako místo k poskytování první pomoci (bílý kříž na zeleném podkladu) a uložení lékárničky (červený kříž na bílém podkladu),
b. staveniště musí být vybaveno přenosnými hasicími přístroji dle požárního poplachového plánu,
c. zřetelný přehled všech čísel tísňového volání vč. jiných důležitých čísel musí být umístěn na viditelném místě,
d. na stavbě se musí používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění BOZP.

Školení v oblasti BOZP

a. Na staveništi mohou provádět práce pouze zaměstnanci odborně a zdravotně způsobilí.
b. Veškeré písemné dokumenty, zejména osnovy školení, obecné zásady bezpečného chování, výpisy z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokyny apod., musí být zpracovány v mateřském jazyce příslušného zaměstnance, v souladu s ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
c. Kopie dokladů o odborné, profesní a zdravotní způsobilosti zaměstnanců musí být uloženy u hl. stavbyvedoucího**.**

Osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP)

a. Všechny osoby, vstupující na staveniště, jsou povinny trvale používat OOPP odpovídající ohrožení (riziku) na staveništi a ohrožení vyplývajícím z prováděných prací. Za vybavení a používání OOPP odpovídá vedoucí pracovní skupiny. Základními stanovenými OOPP, které jsou povinny používat všechny osoby pohybující se po staveništi, jsou:
b. pracovní obuv, pracovní oděv, ochranná přilba, reflexní vesta.

Požární ochrana (dále jen PO)

- Na staveništi je nutno dbát, aby pracoviště po ukončení pracovní doby bylo v požárně nezávadném stavu. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění povinností stanovených předpisy požární ochrany na svém pracovním úseku a jsou povinni provádět vstupní a opakované školení zaměstnanců o PO ve stanovených lhůtách, příp. zajistit toto školení u externího technika PO.

Povinnosti stavbyvedoucího – mistra na stavbě.

1. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách prováděných firmou jsou určeny následující povinnosti stavbyvedoucích a mistrů pověřených vedením stavby:
2. Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.
3. Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky.
4. Seznamovat pracovníky s technologickým nebo pracovním postupem a podle náročnosti a rizikovosti prací s dodavatelskou dokumentací v rozsahu, který se jich týká.
5. Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby a dalšími dodavateli, s přijatými opatřeními seznamovat příslušné pracovníky.
6. Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek.
7. Při provádění stavebních prací v mimořádných podmínkách stanovit potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámit s nimi příslušné pracovníky.
8. Při provádění prací v nebezpečném prostředí nebo prostoru, požadovat na investorovi další OOPP a zařízení, které jako dodavatel stavebních prací nemá k dispozici.
9. Ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození a zamezit vstupu nepovolaných osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí.
10. Školit, ověřovat znalosti a prakticky zaučit pracovníky k bezpečnému provádění prací v potřebném rozsahu.
11. Vybavit pracovníky vhodným a bezpečným nářadím, nástroji a pomůckami.
12. Zajistit bezpečnost práce při změnách povětrnostních nebo provozních podmínek a s přijatými opatřeními seznámit příslušné pracovníky.
13. Při přerušení zemních prací zajistit pravidelnou odbornou kontrolu údržby zábran, pažení, přechodů, výstražných těles apod.
14. Nepřipustit práce ve výkopech bez zajištění stability ručních i strojně hloubených stěn výkopu.
15. Ve spolupráci s projektantem upřesnit určený sklon svahu při změně geologických nebo hydrologických podmínek.
16. Při pochybnostech o stabilitě svahu určit a zajistit opatření k zamezení sesutí svahu.
17. Před započetím betonářských prací provést kontrolu a převzetí bednění a zápis do stavebního deníku.

18. Provádět denní prohlídky zařízení posuvného bednění a o jejich výsledku vést záznamy. Příkaz na odbednění betonových konstrukcí vydat až po jejich prokazatelném zatvrdnutí. Před zahájením betonáže převzít zhotovenou armaturu a učinit zápis do stavebního deníku. Při provádění zdiva pod úrovní terénu zajistit zabezpečení stěn výkopů proti sesutí.
19. Při zdění komínů, pilířů, sloupů apod. zajišťovat podle technologického postupu nosnost a stabilitu spodní části zdiva. Pro provádění montážních prací zpracovat technologický postup montáže s určením podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a zajištění pracovníků proti pádu z výšky.
20. Všechny dílce použité pro montáž opticky kontrolovat. Seznamovat pracovníky s návodem na použití prostředků osobního zajištění pro práce ve výškách.
21. Stanovit místa upevnění (ukotvení) osobního zajištění tak, aby umožňovala bezpečné upevnění po celou dobu činnosti.
22. Vydat pokyny pro obsluhu a údržbu strojů, které obsahují požadavky na zajištění bezpečnosti práce při jejich provozu, pokud nejsou stanoveny v technických normách nebo v návodu k obsluze.
23. Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, které by mohly ovlivňovat bezpečnost práce.
24. Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi, které mohou nastat při provozu stroje.
25. Po skončení pracovní činnosti stroje stanovit opatření proti jeho zneužití nepovolanou osobou a proti možnosti ohrožení veřejného zájmu.
26. Stanovit postup při přepravě stroje a jeho pracovních zařízení, pokud není obsažen v návodu výrobce.

	Činnost	**Nález**	**Opatření**	**Odpovídá**
1.	Plán BOZP. Přijat bez výhrad.	Přijat bez námitek na doplnění. Musí být v tištěné podobě na stavbě.	Bez opatření.	Zhotovitel – stavbyvedoucí
2.	Stavební povolení a oznámení o zahájení stavby na OIP musí být vyvěšeno na viditelném, přístupném místě.	SP a oznámení na OPI je vyvěšeno.	Bez opatření	Zhotovitel – stavbyvedoucí
3.	Přívod el. energie – rozvaděč. (platí pouze 6 měsíců) Kontrola o pravidelné revizi elektrických spotřebičů používaných na stavbě.	Revize byli provedeny. HZ čeká na dodání písemné podoby.	Revize založeny. Chybí revize hlavního rozvaděče.	Zhotovitel – stavbyvedoucí
4.	Zpracování rizik a proškolení zaměstnanců.	Založeny v kanceláři. Zaslány kopie koo BOZP	Bez opatření.	Zhotovitel – stavbyvedoucí
5.	Traumatologický plán.	Založen v kanceláři HZ	Musí být založen u lékárničky.	Zhotovitel – stavbyvedoucí
6.	Provedena kontrola lékárničky a předepsaného obsahu, vč. respirace.	V kanceláři na pracovišti.	Bez opatření	Zhotovitel – stavbyvedoucí
7.	Provedena kontrola Požárních a poplachových směrnic.	V kanceláři na pracovišti.	Bez opatření	Zhotovitel – stavbyvedoucí
8.	Kniha docházek – evidence pracovníků.	Je vedena jmenovitě.	Bez opatření.	Zhotovitel – stavbyvedoucí
9.	Používáno OOPP.	V době kontroly OOPP nebylo používáno všemi pracovníky.	Zvýšená kontrola stavbyvedoucího!	Zhotovitel – stavbyvedoucí
10.	Lešení – montážní listy, předávací protokol.	Montážní listy- Založeny v kanceláři HZ.	Musí být založeny na stavbě. Koo žádá o zaslání kopie.	Zhotovitel – stavbyvedoucí
11.	Hasicí přístroje, revize a jejich umístění.	Platné revize, umístění v dosahu pracovníků.	Bez opatření	Zhotovitel – stavbyvedoucí
12.	Žebříky a jejich používání.	Používat se zajištěním dle požadavku plánu BOZP.	Používat ty, které mají revize – jistit proti skluzu.	Zhotovitel – stavbyvedoucí

V zápise-změny v legislativě:

1. zákon č. 36/1967 (tlumočení) je zrušen a nahrazen zákonem č. 254/2019 Sb.
2. NV č. 495/2001 (OOPP) zrušeno a nahrazeno NV. 390/2021 Sb.
3. Vyhláška č. 324/1990 Sb. zrušeno nahrazeno NV č. 601/2006.¨
4. Dále od 1. 7. 2022 vstupuje v platnost zákon č. 250/2021 Sb. o vyhrazených technických zařízeních – ruší se Vyhláška č. 50/1978 Sb., vyhláška č. 85/1978 Sb. a vyhláška č. 18, 19, 21 Sb.

ZÁPIS – PREVENTIVNÍ KONTROLA

na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a zákona č. 262/ 2006 Sb. zákoníku práce

Kontrola byla zaměřena na dodržování zásad požární ochrany a bezpečnosti práce na stavbě

Zjištěné závady dne 9. 8.2022

- Zpracovaná rizika stavební firmy – Hlavního zhotovitele – požadavek trvá.
- Lešení musí mít dvou tyčové zábradlí. Dodat kopie o montáži a revize lešení. Používat v souladu s Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.
- Vyvěsit, uložit do chráničky, kabely elektrické energie a zajistit kontrolu 1x za šest měsíců, (revize z června 2022)
- doplnit zábradlí – viz fotodokumentace.
- Hlavní stavební elektrorozvaděč musí mít revize 1 x za šest měsíců – doložit
- Upozorňuji na povinnost věnovat pozornost zjištěným závadám a jejich odstraňování např. okopové lišty na lešení, doplnit chybějící zábradlí apod.
- Dále upozorňuji poučit všechny subdodavatele na povinnost poskytnout zaměstnancům ochranné nápoje pro zátěž teplem podle NV č. 68/2010 Sb.- trvá dle požadavku odsouhlaseného v Plánu BOZP.
- Hasící přístroje – dodat rozmístění a počet HP zpracovaná od technika HZ, včetně jmenování požární hlídky. (proškolený pracovník od firemního OZO)
- Provádět namátkové kontroly na požití alkoholu na pracovišti, se zápisem do SD.

Fotodokumentace je nedílnou součástí zápisu z KD.

1. Doplněno označení stavby. SP a oznámení na OIP vyvěšeno.

2. V době KD všichni pracovníci používali OOPP.

3. Doplnit zábradlí na lešení.	4. Kabely el proudu musí být zajištěny vyvěšením – překrytím, proti zakopnutí a pádu pracovníků. OOPP OK.
5. Zakrýt kanalizační vpustě.	6. HP musí být v dosahu pracovníka pracujícího s otevřeným ohněm.
	
7. OOPP používány všemi přítomnými.	8. Materiál uložen na paletách, pod folií, zabezpečen proti skluzu a pádu. OK.

Závěr

K zajištění BOZP a PO v souladu s platnými předpisy a technickými normami v oblasti BOZP a PO je nezbytné řádně plnit stanovené úkoly a upozornění ve stanovených termínech. Hlavní zhotovitel stavby odpovídá za seznámení se závěry z této koordinace. BOZP odpovědných zástupců svých subdodavatelů, provádějících práce na staveništi, kteří se nezúčastnili tohoto KD.

Účastníci KD byli se zápisem z KD seznámeni e – mailem.

Atlas CZ s.r.o.
Podskalí 81/12, P.O. Box 100
251 01 ŘÍČANY
IČO: 270 75 478 DIČ: CZ270 75 478

V Říčanech dne 09/08/2022 Vítězslav Dejl – koordinátor BOZP